

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001  
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотребнадzor.ru ; <http://55.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

№ 3161/ПВ 644001 г. Омск, ул.10 лет Октября, д.98 «16» сентября 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения,

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Калининский» Омского муниципального района Омской области», 644519 Омский район с. Калинино ул. Омская дом 17

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст.28

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28: п.п. 2.7.2, 2.7.4, 2.11.7

– в приемной и туалетной группы №2, прачечной оконные рамы деформированы, заклеены по периметру, не открываются;

– механическая вентиляция в прачечной в нерабочем состоянии – представлен акт обследования от 03.06.2022г.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Установить оконные рамы с ровной поверхностью, обеспечивающие функционирование в любое время в приемной и туалетной группы №2 (п.п. 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	09.10.2025г.
2	Обеспечить работу механической системы вентиляции в прачечной (п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	09.10.2025г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Калининский» Омского муниципального района Омской области», 644519 Омский район с. Калинино ул. Омская дом 17

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел./факс 8(3812)32-62-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным

способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела по надзору  
за условиями воспитания  
и обучения и питанием населения

  
(подпись)

Н.П. Чернышова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «16» сентября 2024 г.

  
(подпись)

Н.В. Топко  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: \_\_\_\_\_  
Копия предписания об устранении выявленных нарушений «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Омского муниципального района Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А).

